

滑川市水道水質検査結果

令和6年5月分

試料番号			NAO05001		NAO05002		NAO05003		NAO05004		NAO05005		NAO05006		NAO05007		NAO05008		NAO05010				
採水地点			上水道 寺家小学校		上水道 早月加積幼稚園		上水道 東加積小学校		上水道 東金屋公民館		上水道 小森集会所		上水道 田林公民館		上水道 大日・室山公民館		上水道 菱輪公民館		上水道 上大浦公民館				
採水年月日			5月9日		5月9日		5月9日		5月9日		5月9日		5月9日		5月9日		5月9日		5月9日				
種別			浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水				
検査機関名			(公社)富山県薬剤師会		(公社)富山県薬剤師会		(公社)富山県薬剤師会		(公社)富山県薬剤師会		(公社)富山県薬剤師会		(公社)富山県薬剤師会		(公社)富山県薬剤師会		(公社)富山県薬剤師会		(公社)富山県薬剤師会				
気温(℃)			10.0		10.0		12.0		13.0		13.0		13.0		10.0		10.0		11.0				
水温(℃)			16.0		17.0		16.0		17.0		17.0		16.0		13.0		13.0		13.0				
天候		前日	当日	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨			
項目名		基準値		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果			
一般細菌		100 CFU/ml以下		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
大腸菌		検出されないこと		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず			
鉄及びその化合物		0.3 mg/l以下		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満			
塩化物イオン		200 mg/l以下		3.8		3.3		3.3		3.3		3.1		3.1		3.3		4.0		3.4			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/l以下		34.6		38.0		33.0		33.9		34.7		39.5		32.9		29.8		36.4			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3 mg/l以下		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満			
pH 値		5.8以上8.6以下		7.0		7.1		7.4		7.2		7.5		7.4		7.2		7.1		7.1			
味		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし			
臭気		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし			
色度		5 度以下		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満			
濁度		2 度以下		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満			
判定			適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合				
遊離残留塩素		0.1 mg/l以上		0.19 mg/l		0.20 mg/l		0.25 mg/l		0.20 mg/l		0.15 mg/l		0.18 mg/l		0.21 mg/l		0.17 mg/l		0.20 mg/l			

(注)検査結果の濃度単位は、基準値の単位と同じ。