

試料番号NA010909

水質検査結果書

			原水	
依頼者住所	滑川市寺家町104番地			
依頼者氏名	滑川市長 水野 達夫			
採水年月日	令和6年10月10日	天候	(前日) 雨	(当日) 晴
採水地点	上水道 第1水源池			
採水者	公益社団法人 富山県薬剤師会 鈴木 慎太郎			
気温	20.6 ℃	水温	14.5 ℃	
項目名	結 果		目 標 値	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000005 mg/l未満		ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA) の量の和として 0.00005mg/l以下 (暫定)	
	— 以下余白 —			
備 考				
検査方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（厚生労働省健康局水道課長通知 平成15年10月10日健水発第1010001号による）				
検査期日	令和6年10月10日 ～ 令和6年10月16日			
検査責任者	公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐			
令和6年10月17日				
国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第63号 富山市堀27番地2 公益社団法人 富山県薬剤師会 会 長 西 尾 公 秀				