

# 滑川市水道水質検査結果

令和7年9月分

| 試料番号              |              |           | NAP09001     | NAP09002       | NAP09003      | NAP09004      | NAP09005     | NAP09006     | NAP09007        | NAP09008     | NAP09010      |  |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--|
| 採水地点              |              |           | 上水道<br>寺家小学校 | 上水道<br>早月加積幼稚園 | 上水道<br>東加積小学校 | 上水道<br>東金屋公民館 | 上水道<br>小森集会所 | 上水道<br>田林公民館 | 上水道<br>大日・室山公民館 | 上水道<br>菱輪公民館 | 上水道<br>上大浦公民館 |  |
| 採水年月日             |              |           | 9月4日         | 9月4日           | 9月4日          | 9月4日          | 9月4日         | 9月4日         | 9月4日            | 9月4日         | 9月4日          |  |
| 種別                |              |           | 浄水           | 浄水             | 浄水            | 浄水            | 浄水           | 浄水           | 浄水              | 浄水           | 浄水            |  |
| 検査機関名             |              |           | (公社)富山県薬剤師会  | (公社)富山県薬剤師会    | (公社)富山県薬剤師会   | (公社)富山県薬剤師会   | (公社)富山県薬剤師会  | (公社)富山県薬剤師会  | (公社)富山県薬剤師会     | (公社)富山県薬剤師会  | (公社)富山県薬剤師会   |  |
| 気温 (°C)           |              |           | 30.0         | 29.0           | 29.0          | 30.0          | 30.0         | 31.0         | 29.0            | 29.0         | 29.0          |  |
| 水温 (°C)           |              |           | 23.0         | 24.0           | 24.0          | 27.0          | 28.0         | 28.0         | 24.0            | 23.0         | 20.0          |  |
| 天候                | 前日           | 当日        | 晴            | 晴              | 晴             | 晴             | 晴            | 晴            | 晴               | 晴            | 晴             |  |
| 項目名               | 基準値          | 結果        | 結果           | 結果             | 結果            | 結果            | 結果           | 結果           | 結果              | 結果           | 結果            |  |
| 一般細菌              | 100 CFU/ml以下 | 0         | 0            | 0              | 0             | 0             | 0            | 0            | 0               | 0            | 0             |  |
| 大腸菌               | 検出されないこと     | 検出せず      | 検出せず         | 検出せず           | 検出せず          | 検出せず          | 検出せず         | 検出せず         | 検出せず            | 検出せず         | 検出せず          |  |
| 鉄及びその化合物          | 0.3 mg/l以下   | 0.03 未満   | 0.03 未満      | 0.03 未満        | 0.03 未満       | 0.03 未満       | 0.03 未満      | 0.03 未満      | 0.03 未満         | 0.03 未満      | 0.03 未満       |  |
| 塩化物イオン            | 200 mg/l以下   | 3.2       | 3.1          | 3.1            | 3.1           | 3.0           | 3.1          | 3.1          | 3.1             | 3.2          | 2.5           |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/l以下   | 33.8      | 35.4         | 33.7           | 37.1          | 43.6          | 40.7         | 38.5         | 35.8            | 35.3         |               |  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/l以下     | 0.3 未満    | 0.3 未満       | 0.3 未満         | 0.3 未満        | 0.3 未満        | 0.3 未満       | 0.3 未満       | 0.3 未満          | 0.3 未満       | 0.3 未満        |  |
| pH 値              | 5.8以上8.6以下   | 7.1       | 7.1          | 7.4            | 7.3           | 7.8           | 7.8          | 7.3          | 7.3             | 7.1          |               |  |
| 味                 | 異常でないこと      | 異常なし      | 異常なし         | 異常なし           | 異常なし          | 異常なし          | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし            | 異常なし         | 異常なし          |  |
| 臭気                | 異常でないこと      | 異常なし      | 異常なし         | 異常なし           | 異常なし          | 異常なし          | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし            | 異常なし         | 異常なし          |  |
| 色度                | 5 度以下        | 0.5 未満    | 0.5 未満       | 0.5 未満         | 0.5 未満        | 0.5 未満        | 0.5 未満       | 0.5 未満       | 0.5 未満          | 0.5 未満       | 0.5 未満        |  |
| 濁度                | 2 度以下        | 0.1 未満    | 0.1 未満       | 0.1 未満         | 0.1 未満        | 0.1 未満        | 0.1 未満       | 0.1 未満       | 0.1 未満          | 0.1 未満       | 0.1 未満        |  |
| 判定                |              |           | 適合           | 適合             | 適合            | 適合            | 適合           | 適合           | 適合              | 適合           | 適合            |  |
| 遊離残留塩素            | 0.1 mg/l以上   | 0.19 mg/l | 0.32 mg/l    | 0.29 mg/l      | 0.25 mg/l     | 0.14 mg/l     | 0.14 mg/l    | 0.26 mg/l    | 0.28 mg/l       | 0.32 mg/l    |               |  |

(注)検査結果の濃度単位は、基準値の単位と同じ。